



## ПРОТОКОЛ

### заседания оперативной группы Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МР «Сосногорск»

г. Сосногорск  
Республика Коми

№ 1

19 января 2022 года

#### Члены оперативной группы:

Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО МР «Сосногорск»	М.И. Уляшов
Начальник ОНДиПР г. Сосногорска УНДиПР ГУ МЧС России по РК	В.А. Кочанов
Представитель ОНДиПР г. Сосногорска УНДиПР ГУ МЧС России по РК	К.В. Булышев
2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РК	Н.А. Гаврюшин
Заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО МР «Сосногорск»	Н.А. Судакова
Ведущий специалист МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО МР «Сосногорск»	Н.В. Политова

#### В целях стабилизации неблагоприятной обстановки, связанной с увеличением количества пожаров и их последствиями на территории муниципального района «Сосногорск»

На территории муниципального района «Сосногорск» с начала 2022 года произошло 4 пожара:

1) 03.01.2022 по адресу: г. Сосногорск, 3-е Нижнеодесские дачи, 4 улица, возгорание дачного дома, бани на площади 66 кв. м., по причине - поджог.

2) 05.01.2022 по адресу: г. Сосногорск, п. Лыя – Ель, дачный массив, ул. Цветочная, возгорание хоз. постройки на площади 49 кв. м., по причине - поджог.

3) 05.01.2022 г. по адресу: г. Сосногорск, 6 микрорайон у д.8а, возгорание автомобиля на площади 4 кв. м, поврежден салон, багажный отсек, причиной является поджог.

4) 14.01.2022 г. по адресу: г. Сосногорск, пгт. Нижний Одес, у дома №15 по ул. Транспортная, возгорание гаража, кровли гаража на площади 10 кв. м., по причине короткого замыкания электропроводки.

Также, 13.01.2022г. в 00:06ч. произошла сработка системы автоматической пожарной сигнализации (вывод сигнала в ПСЧ-28 «Стрелец-Мониторинг») в здании МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска по причине короткого замыкания в электрическом щите. После сработки системы автоматической пожарной сигнализации персоналом

учреждения был произведён обход помещений. При обходе было обнаружено задымление в коридоре центрального подвала, треск и запах плавяной проводки.

Персоналом учреждения был незамедлительно продублирован вызов в пожарную охрану. Ввиду ограниченной видимости и сложной планировки принять меры к самостоятельному устранению возможного возгорания персоналу учреждения не представлялось возможным.

В результате происшествия повреждён электрический щит в здании МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска.

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», Комиссия:

#### РЕШИЛИ:

1. Продолжить работу в части реализации решений постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 03.11.2021г. №2046 «О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск».

#### **Срок: до стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями**

2. Управлениям и самостоятельным отделам (Отделу культуры, Отделу физической культуры и спорта, Управлению образования и другим) администрации муниципального района «Сосногорск»:

2.1. Провести дополнительный инструктаж среди персонала по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, действиям в случае пожара, а также соблюдения правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

2.2. Провести ревизию электрооборудования в подведомственных зданиях и сооружениях для выявления и устранения неисправностей, влекущих за собой пожароопасность.

3. Предоставить подробный отчёт о проделанной работе по пунктам 1, 2.1, 2.2. настоящего протокола в адрес Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального района «Сосногорск» (через секретаря комиссии тел. 5-30-04, E-mail: [ugozs@mail.ru](mailto:ugozs@mail.ru))

**Срок: до 27 февраля 2022 г.**

Заместитель председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности МО МР «Сосногорск»,  
Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  
МО МР «Сосногорск»



М.И. Уляшов